



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ГОЛОСІЇВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У М. КИЄВІ

03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 56, тел. (044) 259-75-17, (044) 259-94-27, факс (044) 259-85-34

www.mnskyiv.gov.ua

E-mail: kyiv@mns.gov.ua

АКТ № 544

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Інститут фізики НАН України, м. Київ, пр-т. Науки, 46

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 05417302 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків), м. Київ, пр-т. Науки, 46, тел.

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено Територію, будівлі та споруди Інституту фізики НАН України, а саме: I-й корпус (Головний), КПП, II-й корпус, III-й корпус, IV-й корпус, V-й корпус, VI-й корпус, VII-й корпус, за адресою: м. Київ, пр-т. Науки, 46

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки високий

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 15.09.2016р. № 421 виданий Головним управлінням ДСНС України у м. Києві Посвідчення на перевірку від «03» жовтня 2016р. № 722	<u>планова; позапланова</u>

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
11	10	2016	12	00	21	10	2016	12	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Голосіївське районне управління головного управління ДСНС України у м. Києві;

(найменування органу ДСНС України)

провідний інспектор відділу державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Голосіївського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві, капітан служби цивільного захисту Литвин Володимир Григорович.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки):
Заступник директора Інституту фізики НАН України Голик Степан Климентійович, Начальник адміністративно-господарчого відділу Інституту фізики НАН України Будник Петро Іванович, Провідний інженер з ЦЗ та НС Інституту фізики НАН України Рясний Олександр Миколайович.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
☐ не було взагалі	☒ не було взагалі
☐ була у період з	☐ була у період з

16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність	+	прир. хар. та їх наслідків. ПКМУ N 308 стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах	+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
Загальні порушення			
1.	розділ II, п.8.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Територія об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення не в повній мірі забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
2.	розділ II, п.16.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Не всі посадові особи та працівники, які згідно наказу призначені відповідальними за протипожежний стан приміщень пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому ПКМУ від 26.06.2013 року N 444
3.	розділ III, п.2.7.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Відсутній наказ, яким призначається посадова особа, відповідальна за утримання вогнезахисного покриву покрівель.
4.	розділ III, п.2.34.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал будинків (крім житлових), де у вечірній та нічний час можливе перебування людей, не забезпечений електричними ліхтарями. Кількість ліхтарів визначається адміністрацією, виходячи з особливостей об'єкта, наявності чергового персоналу, кількості людей у будинку (але не менше одного ліхтаря на кожного працівника, який чергує на об'єкті у вечірній або нічний час).
5.	п.16.	ДПО	Члени добровільної пожежної дружини не застраховані від нещасних випадків у страховій компанії.
Недоліки при перевірці Території			
6.	розділ III, п.1.15.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	На території об'єкта на в'їздах (виїздах) відсутні встановлені схеми території, в яких слід вказувати розміщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів та градирень, під'їздів пожежних автомобілів до них.
7.	розділ V, п.2.1., п/п. 5.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу не проведено випробування на тиск та витрату води з

			оформленням акта (1 раз на рік).
8.	розділ V, п.2.1., п/п. 10.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Біля місць розташування пожежних гідрантів відсутні показники (об'ємні зі світильником або плоскі із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на них: для пожежного гідранта - літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від показника до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева).
9.	розділ V, п.3.11.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Відсутні пожежні щити (стенди) на території об'єкта площею більше 200 м ² з розрахунку один щит (стенд) на 5000 м ² захищеної площі. До комплексу засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 х 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., лом - 2 шт., сокири - 2 шт.
Недоліки при перевірці І-го корпусу (Головний)			
10.	розділ III, п.2.5.п. 2.6.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Дерев'яні конструкції горища не оброблені вогнетривкою сумішшю із складанням акту про виконані роботи. (Роботи, пов'язані з проектуванням вогнезахисту та вогнезахисним обробленням, виконуються суб'єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію на такий вид робіт).
11.	розділ III, п.2.9.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Для всіх приміщень складського призначення не визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки "Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою", а також клас зони за "Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок", у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на входних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні. Категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначаються керівниками (технологами) об'єктів, або проектувальними організаціями, або спеціалізованими науково-дослідними закладами.
12.	розділ III, п.2.27.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	За наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів замикаються на внутрішні запори, які не відкриваються зсередини без ключа.
13.	розділ III, п.2.32.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням та світловими показниками "Вихід" відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ). Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
14.	розділ IV, п.1.16.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Електрощити, групові електрощитки не захищені автономними системами пожежогасіння.
15.	Розділ V, п. 1.1.	Наказ МВС України від	Системи протипожежного захисту (автоматичної

		30 грудня 2014 року N 1417	пожежної сигналізації) знаходяться в неробочому стані та не готові до виконання покладених на них функцій.
16.	розділ V, п.1.2. п. 4.9.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417 ДБН В.2.5-56:2010	Сигнал від контрольно-приймального приладу системи автоматичної пожежної сигналізації не виведений на пульт централізованого пожежного спостереження.
17.	Розділ V, п.1.2., п. 7.10., 7.19.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417 ДБН В.1.1-7-2002	Приміщення будівлі не обладнані системою оповіщення про пожежу 2-го типу та гучномовним зв'язком.
18.	розділ V, п.2.2., п/п. 3.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Не всі пожежні кран-комплекти не укомплектовані кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
19.	розділ V, п.2.2., п/п. 10.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Не всі пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на шість місяців не пройшли технічне обслуговування та перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
20.	розділ V, п.3.8. п.3.9.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Будівля та приміщення не забезпечені нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння.
21.	розділ II, п.2. п. 2.14.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417 ДБН В.1.1-7-2002	Двері складських (підсобних) приміщень не виконані протипожежними з межею вогнестійкості EI30 та сертифікатом відповідності системи УкрСЕПРО.
Недоліки при перевірці КПП			
22.	розділ III, п.2.17.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	У КПП (облицювання) стін та стель виконане з матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2.
23.	розділ IV, п.1.16.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Електроштити, групові електроштитки не захищені автономними системами пожежогасіння.
24.	Розділ V, п. 1.2.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Будівля та приміщення не обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації з виводом сигналу від контрольно-приймального приладу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони.
25.	розділ V, п.1.2. п. 4.9.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417 ДБН В.2.5-56:2014	Сигнал від контрольно-приймального приладу системи автоматичної пожежної сигналізації не виведений на пульт централізованого пожежного спостереження.
26.	Розділ V, п.1.2., п. 7.10., 7.19.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417 ДБН В.1.1-7-2002	Приміщення будівлі не обладнані системою оповіщення про пожежу 2-го типу та гучномовним зв'язком.
27.	розділ V, п.3.8. п.3.9.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Будівля та приміщення не забезпечені нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння.
Недоліки при перевірці II-го корпусу			
28.	розділ III, п.2.5.п. 2.6.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Дерев'яні конструкції горища не оброблені вогнетривкою сумішшю із складанням акту про виконані роботи. (Роботи, пов'язані з проектуванням вогнезахисту та вогнезахисним обробленням, виконуються суб'єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію на такий вид робіт).
29.	розділ III, п.2.9.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Для всіх приміщень складського призначення не визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної безпеки "Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою", а також клас зони за "Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок", у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на входних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень

	п.2.27.	30 грудня 2014 року N 1417	виходів замикаються на внутрішні запори, які не відкриваються зсередини без ключа.
76.	розділ III, п.2.32.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням та світловими покажчиками "Вихід" відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ). Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
77.	розділ IV, п.1.16.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Електроштити, групові електроштитки не захищені автономними системами пожежогасіння.
78.	Розділ V, п. 1.1.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Системи протипожежного захисту (автоматичної пожежної сигналізації) знаходяться в неробочому стані та не готові до виконання покладених на них функцій.
79.	розділ V, п.1.2. п. 4.9.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417 ДБН В.2.5-56:2010	Сигнал від контрольно-приймального приладу системи автоматичної пожежної сигналізації не виведений на пульт централізованого пожежного спостереження.
80.	Розділ V, п.1.2., п. 7.10., 7.19.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417 ДБН В.1.1-7-2002	Приміщення будівлі не обладнані системою оповіщення про пожежу 2-го типу та гучномовним зв'язком.
81.	розділ V, п.2.2., п/п. 3.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Не всі пожежні кран-комплекти не укомплектовані кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
82.	розділ V, п.2.2., п/п. 10.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Не всі пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на шість місяців не пройшли технічне обслуговування та перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
83.	розділ V, п.3.8. п.3.9.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Будівля та приміщення не забезпечені нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння.
84.	розділ II, п.2. п. 2.14.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417 ДБН В.1.1-7-2002	Двері складських (підсобних) приміщень не виконані протипожежними з межею вогнестійкості EI30 та сертифікатом відповідності системи УкрСЕПРО.
Недоліки при перевірці VII-го корпусу			
85.	розділ III, п.2.5.п. 2.6.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Дерев'яні конструкції горища не оброблені вогнетривкою сумішшю із складанням акту про виконані роботи. (Роботи, пов'язані з проектуванням вогнезахисту та вогнезахисним обробленням, виконуються суб'єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію на такий вид робіт).
86.	розділ III, п.2.9.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Для всіх приміщень складського призначення не визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки "Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою", а також клас зони за "Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок", у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на входних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні. Категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначаються керівниками (технологами)

			об'єктів, або проектувальними організаціями, або спеціалізованими науково-дослідними закладами.
87.	розділ п.2.27.	III, Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	За наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів замикаються на внутрішні запори, які не відкриваються зсередини без ключа.
88.	розділ п.2.32.	III, Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням та світловими показниками "Вихід" відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ). Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
89.	розділ п.1.16.	IV, Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Електроштити, групові електроштитки не захищені автономними системами пожежогасіння.
90.	Розділ V, п. 1.1.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Системи протипожежного захисту (автоматичної пожежної сигналізації) знаходяться в неробочому стані та не готові до виконання покладених на них функцій.
91.	розділ V, п.1.2. п. 4.9.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417 ДБН В.2.5-56:2010	Сигнал від контрольно-приймального приладу системи автоматичної пожежної сигналізації не виведений на пульт централізованого пожежного спостереження.
92.	Розділ V, п.1.2., п. 7.10., 7.19.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417 ДБН В.1.1-7-2002	Приміщення будівлі не обладнані системою оповіщення про пожежу 2-го типу та гучномовним зв'язком.
93.	розділ V, п.2.2., п/п. 3.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Не всі пожежні кран-комплекти не укомплектовані кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
94.	розділ V, п.2.2., п/п. 10.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Не всі пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на шість місяців не пройшли технічне обслуговування та перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
95.	розділ V, п.3.8. п.3.9.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417	Будівля та приміщення не забезпечені нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння.
96.	розділ II, п.2. п. 2.14.	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року N 1417 ДБН В.1.1-7-2002	Двері складських (підсобних) приміщень не виконані протипожежними з межею вогнестійкості EI30 та сертифікатом відповідності системи УкрСЕПРО.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	✓				частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особу перевіряючих, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки			✓		частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Провідний інспектор відділу державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту
Голосіївського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві,
капітан служби цивільного захисту

Литвин Володимир Григорович
(прізвище, ім'я та по-батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення заходу:

зас. дир. ДРНАУ
(посада)

нач. АГВ
(посада)

чолов. ін-р
(посада)

(підпис)
(підпис)

Григорук СК
(прізвище, ім'я та по-батькові)

П.І. Бурдасов
(прізвище, ім'я та по-батькові)

О.М. Лесин
(прізвище, ім'я та по-батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «21» 10 2016 року:

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по-батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

перевірки			Затверджено	
№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
Закони України				
1				
1.1	ЗУ № 877	«Про правові засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05.04.2007 № 877 - А
1.2	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18.01.2001 № 2245 - III
1.3	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14.01.1998 № 15/98 - ВР
1.4	№ 5403-VI	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 2.10.2012 № 5403-VI
Постанови Кабінету Міністрів України				
2				
2.1	Положення про ДПО	Положення Про Державну пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26.07.1994 № 508
2.2	Ступінь ризику ТгаПБ	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29.02.2012 № 306
2.3	ДПО	Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17.07.2013 р. N 564
2.4	Порядок	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування	Постанова Кабінету Міністрів	від 16.11.2002 № 1788