

Вимірювання проводили:

фельдшер лаборант Зайченко О.М.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

Висновок Параметри мікроклімату в кімнатах № № 215 (конференц-зал), 317 (бібліотека), 321 (читальний зал бібліотеки), 123, 126, 312 відповідають ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» відповідно до категорії робіт для теплого періоду року.

Директор ВП Голосіївський міжрайонний відділ (філія) лабораторних досліджень Матвієнко А.П.

(підпис)

Санітарний лікар Булавін К. М.

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Київський МЛЦ МОЗ України»
ВП Голосіївський міжрайонний відділ (філія)
лабораторних досліджень

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА . №418/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 244

проведення досліджень метеорологічних факторів

- Дата проведення досліджень " 14 " вересня 2016 р.
- Підприємство Інститут фізики НАН України
корпус № 1
адреса пр-т Науки, 46
кімнати №№ 215 (конференц-зал), 317 (бібліотека), 321 (читальний зал бібліотеки), 123, 126, 312.
- Робоче місце, професія -//-
- Мета досліджень санітарно-гігієнічний контроль
- Засоби вимірювання, які використовувались при відборі психрометр аспіраційний МВ-4М зав.№ 4331; вимірювач швидкості газових потоків ИС-2 зав. № 277 .
- Відомості про перевірку III кв. 2016 р. тавро до III кв. 2017 р.:
19.05.2016р. свід. № 22-02/9030037 до 19.05.2017р.
- Нормативна документація, у відповідності до якої:
а) ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»
(проводяться дослідження)
б) ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»
(оцінюються результати)
- Присутні від підприємства керівник АГВ Буднік П.І.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
- Посада, прізвище, ім'я, по-батькові осіб, що проводили дослідження
фельдшер лаборант Зайченко О.М.
(підпис)
(підпис)

№ п/п	Робоче місце та технологічний процес	Температура повітря, °С				Нормативні рівні	
		за кульо вим терм омет ром	за сухи м терм омет ром	за воло гим терм омет ром	індекс ВБЖТ	індекс ВБЖТ	сухо го термо метра
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кімната № 215						
	(конференц-зал).						
1т.	Р.м. -//-						
	h = 1,0 м I a		22,4	14,6			22-28
	Кімната № 317						
	(бібліотека).						
2т.	Р.м. -//-						
	h = 1,0 м I a		24,0	15,6			22-28
	Кімната № 321						
	(читальний зал						
	бібліотеки).						
3т.	Р.м. -//-						
	h = 1,0 м I a		24,4	16,6			22-28
	Кімната № 123.						
4т.	Р.м. -//-						
	h = 1,0 м I б		23,8	17,0			21-28
	Кімната № 126.						
5т.	Р.м. -//-						
	h = 1,0 м I б		23,6	17,2			21-28
	Кімната № 312.						
6т.	Р.м. -//-						
	h = 1,0 м I a		24,2	15,2			22-28

Відносна вологість		Швидкість руху повітря		Інтенсивність інфрачервоного випромінювання	
фактична	допустима	фактична	допустима	фактична	допустима
9	10	11	12	13	14
41	75	0,12 м/с	0,2-0,1		
40	75	0,13 м/с	0,2-0,1		
44	75	0,1 м/с	0,2-0,1		
49	75	0,12 м/с	0,3-0,1		
52	75	0,11 м/с	0,3-0,1		
40	75	0,13 м/с	0,2-0,1		