

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за гігієнічною класифікацією праці, за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Рівні штучного освітлення у кімнатах № № 321 (читальний зал бібліотеки), 123, 126, 312 відповідають ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». Зміна № 2.

Директор ВП Голосіївський міжрайонний відділ
(філія) лабораторних досліджень
Матвієнко А.П.

Санітарний лікар Булавін К.М.

Міністерство охорони здоров'я України

ДУ «Київський МЛЦ МОЗ України»
ВП Голосіївський міжрайонний відділ
(філія) лабораторних досліджень

Медична документація
Форма № 417/0
Затверджена наказом МОЗ
України 21.04.1999р. № 91

Свідцтво на право проведення
досліджень: № 284/15 від 30.12.2015 р.

ПРОТОКОЛ № 245
проведення досліджень освітленості
робочого місця

1. Дата проведення досліджень : 14 вересня 2016 р.
2. Підприємство, адреса, відділення: Інститут фізики НАН України
пр-т Науки, 46; корпус №1 ; кімнати № № 321 (читальний зал бібліотеки),
123, 126, 312.
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується
освітня та наукова діяльність.
4. Мета досліджень: санітарно-гігієнічний контроль
5. Засоби вимірювальної техніки: люксметр ТКА-ЛЮКС зав. №315324
6. Відомості про перевірку: 07.09.2016р.св. №37/2804чинне до 07.09.2017р
7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
 - а) ДСТУ Б В 2.2.6-97 (ГОСТ 24940-96)
(проводяться дослідження)
 - б) ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» Зміна №2 (2012).
(проводиться оцінка)
8. Присутні від підприємства: керівник АГВ Будник П.І.
(посада, П.І.Б., підпис)
9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводили
дослідження: фельдшер лаборант Зайченко О.М.
(підписи)

10. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

[illegible]